

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2022/ 2023 гг. № 318.1

г. Тюмень, ул. Дзержинского, 62, каб. 309

«09» сентября 2022 г.

Комиссия, образованная распоряжением Администрации города Тюмени от 04.05.2018 № 271 «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, электроснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду», в соответствии с программой проведения проверки готовности теплоснабжающих, электроснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, утвержденной приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 08.05.2018 № 32-34-150/8, с даты окончания отопительного периода 2021-2022 годов по 15.09.2022, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду:

ООО "УК "Союз"

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| | | | | |
|---|-----|------------|----|-----|
| 1 | ул. | Республики | д. | 189 |
| 2 | ул. | Рижская | д. | 74 |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

готовность к работе в отопительном периоде

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов*

Заместитель
председателя
Комиссии:


(подпись)

С.А. Бондарук
(расшифровка подписи)

Члены Комиссии:


(подпись)

А.В. Суслов
(расшифровка подписи)


(подпись)

В.О. Данилов
(расшифровка подписи)



(подпись)

А.А. Китаев
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.А. Бондаренко
(расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«13» 09 2022 г.


И.Карацеев (И.А.)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение

Замечания, выявленные в ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

| № п/п | Замечания |
|----------|---|
| 1 | В соответствии с пп. 8 п. 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103, обеспечить наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |